

# 连州市水利局文件

连水审批〔2022〕169 号

---

## 关于连州市防洪能力提升工程（连州市三江河治理工程）水土保持方案的批复

连州市水务工程建设管理中心：

你单位申请审批的《连州市防洪能力提升工程（连州市三江河治理工程）水土保持方案报告书（报批稿）》相关材料已收悉，我局对你单位提交的水土保持方案等申请材料进行了审查。现根据《中华人民共和国水土保持法》《广东省水土保持条例》以及水土保持技术规范 and 标准，批复如下：

### 一、基本同意该水土保持方案

连州市防洪能力提升工程（连州市三江河治理工程）位于连州市连州镇三江河。工程涉及三江河干流长度为 11.65 公里，建设碧道总长 11.65 公里。占地总面积 36.72 公顷，其中永久占地

36.35 公顷。总挖方量 3.32 万立方米，全部用于绿化节点回填。总投资 5555.8 万元，其中土建投资 4521.90 万元。项目计划于 2022 年 6 月中旬开工建设，预计于 2023 年 4 月中旬建成，总工期 10 个月。

## 二、水土保持方案总体意见

（一）同意项目水土流失防治责任范围为 36.72 公顷。

（二）同意本水土保持方案的水土流失防治标准执行南方红壤区一级防治标准。

（三）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度 98%，土壤流失控制比 1，渣土防护率 98%，表土保持率 92%，林草植被恢复率 98%，林草覆盖率 26%。

（四）同意水土流失分区和分区防治措施布局。建设期间应同时落实各项水土保持措施，防止水土流失危害。

（五）同意建设期应征收水土保持补偿费面积 4.8 公顷，根据《广东省发展改革委 广东省财政厅 广东省水利厅关于规范水土保持补偿费征收标准的通知》（粤发改价格〔2021〕231 号）规定，按每平方米 0.6 元计征，需缴纳水土保持补偿费 2.88 万元。

## 三、有关工作要求

（一）落实主体责任。项目法人单位是水土流失预防和治理工作的责任主体，你单位应按照水土保持“三同时”制度的要求，

加强对水土保持工作的管理，将水土保持方案确定的任务分解落实到责任部门和施工单位。

（二）制定水土保持工作管理制度。将水土保持工作纳入日常工作管理，明确水土保持目标、任务与要求，落实责任跟踪与奖惩措施，形成工作制度，定期检查落实。

（三）强化施工期预防保护措施。施工组织设计和施工时序上应充分体现预防为主的原则，严格控制好各阶段的施工用地范围，减少植被破坏和土地扰动面积，缩短地表的裸露时间。施工结束后，应及时恢复迹地植被。建设过程中产生的土方应综合利用，无法综合利用需弃置的，应堆放在法规规定允许的区域，落实防护措施，防止弃渣不当造成水土流失危害。

（四）做好水土保持监理工作。明确水土保持分部工程及单项工程的划分，明确水土保持工程质量，根据建设进度及时做好水土保持分部工程及单元工程的验收工作。

（五）水土保持方案在实施过程中需变更的，应按相关规定办理变更手续。

（六）工程主体工程竣工验收时，应依照有关法规的规定及时办理水土保持设施验收手续。

（七）配合做好监督检查工作。水行政主管部门将对水土保持方案的实施情况进行监督检查，你单位应配合做好相关工作。

附件：连州市防洪能力提升工程（连州市三江河治理工程）  
水土保持方案报告书技术评审意见

连州市水利局  
2022 年 11 月 21 日

**抄送：**清远市水利局、连州市连州镇人民政府、市发展和改革委员会、市自然资源局、市应急管理局、清远市生态环境局连州分局、连州市水土保持办公室

---

连州市水利局办公室

2022 年 11 月 21 日印发

---