| 综合技术经济指标表 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | | 单位 | 数量 | 备注(一期) |
| 规划总用地 | | 平方米 | 9650.68 | |
| 规划建设用地 | | 平方米 | 9650.68 | |
| 总建筑面积 | | 平方米 | 4965.40 | |
| 其中一期 | 1#生产车间 | 平方米 | 1114.44 | |
| | 2#综合车间 | 平方米 | 1114.44 | |
| | 3#生产车间 | 平方米 | 2736.52 | |
| 计容总建筑面积 | | 平方米 | 7212.28 | |
| 其中一期 | 1#生产车间 | 平方米 | 2228.88 | |
| | 2#综合车间 | 平方米 | 2228.88 | |
| | 3#生产车间 | 平方米 | 2736.52 | |
| 综合容积率 | | - | 0.7454 | 规划条件：≤2.0 |
| 不计容总面积 | | 平方米 | - | - |
| 总基底面积 | | 平方米 | 3553.88 | |
| 建筑密度 | | % | 36.82 | 规划条件：30-60% |
| 绿地率 | | % | 25.99% | 规划条件：≥20% |
| 绿地面积 | | 平方米 | | 2508.35 |
| 停车位 | | 个 | 10 | 室外停车位 |
| | | | 6 | 室外充电桩车位 |




规划总平面图 1:1

说明：总图设计，建筑图只完成布置，如消防、无障碍、停车、绿化面积等。

## 图例：

- 用地红线
- 规划路
- 建筑物基底线
- 建筑物轮廓线
- 转弯半径
- 114.25 绝对标高
- 建筑出入口
- 道路中线
- 114.25 绝对标高
- X=622472.402 Y=492686.037 坐标
- H 建筑高度
- 1F 建筑层数

## 说 明

01. 本项目建筑设计依据国家现行有关规、规范及规划设计要求进行。
02. 本项目为生产车间，不得改变用途，因工艺调整确需改变用途时，应经规划、消防、环保、卫生等部门批准后方可实施。
03. 本项目建筑设计使用年限为50年，建筑耐火等级为二级，抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组为第一组，场地类别为Ⅱ类，场地特征周期为0.35s。
04. 本项目结构设计依据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50153、《建筑结构荷载规范》GB50009、《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑抗震设计规范》GB50011、《钢结构设计标准》GB50017、《砌体结构设计规范》GB50003、《建筑地基基础设计规范》GB50007、《建筑桩基技术规范》JGJ94、《建筑地基处理技术规范》JGJ79、《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344、《工程结构通用规范》GB55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003、《混凝土结构通用规范》GB55008、《钢结构通用规范》GB55006、《砌体结构通用规范》GB55007、《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015、《建筑环境通用规范》GB55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020、《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400、《建筑给水排水设计标准》GB50015、《建筑设计防火规范》GB50016、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251、《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑电气与智能化通用规范》GB55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020、《建筑环境通用规范》GB55016