

连州市疾病预防控制中心
检验报告

收样日期: 2025 年 04 月 01 日
检验日期: 2025 年 04 月 01 日

受理编号: 25C0055

样品名称:	水源水	检验类别:	监测检验
生产单位:	——	样品编号:	1
委托单位:	连州市自来水有限责任公司	样品性状/包装:	液态/散装
委托单位地址:	连州市城西	样品数量:	3000mL
采样单位:	连州市疾病预防控制中心	采样地点:	抽水房
采样人:	曹兵 陈加福	检验单位地址:	连州市巾峰路 28 号

一、检验方法说明:

按 GB/T5750—2023《生活饮用水卫生标准检验方法》进行检测。

二、检验项目和检验结果:

	报告值	参考值		报告值	参考值
pH	7.62	6~9	砷(mg/L)	0.0023	≤0.05
臭和味	无异臭、异味	/	铬 ⁶⁺ (mg/L)	<0.004	≤0.05
色度	10	/	氰化物(mg/L)	<0.002	≤0.05
浑浊度(NTU)	0.82	/	氨氮(以 N 计)/(mg/L)	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数(mg/L)	3.12	≤4	氟化物(mg/L)	0.16	≤1.0
总硬度(mg/L)	81.1	/	氯化物(mg/L)	6.28	≤250
溶解性总固体(mg/L)	140	/	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1.50	≤10
铅(mg/L)	0.0015	≤0.01	硫酸盐(mg/L)	13.02	≤250
镉(mg/L)	0.000080	≤0.005	三氯甲烷(mg/L)	<0.000032	≤0.06
铝 (mg/L)	0.010	/	四氯化碳(mg/L)	<0.0000056	≤0.002
铁(mg/L)	0.052	≤0.3	三溴甲烷 (mg/L)	<0.000041	≤0.1
锰(mg/L)	0.0022	≤0.1	总大肠菌群(MPN/100mL)	8	/
铜(mg/L)	0.0013	≤1.0	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	8	/
锌(mg/L)	0.021	≤1.0			

*备注: 参考值是 GB3838—2002《地表水环境质量标准》II 类所给定的限值。

以上检测项目结果仅供参考。

以下空白.....



检验人: 黄俊河 陈加福
授权签字人: 李月华

校核人: 曹兵
最终审核日期: 2025 年 4 月 10 日

检 验 机 构 声 明

- 一、本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效。
- 三、未经本单位书面批准不得部分复制本检验报告。
- 四、受检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。
- 五、本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

检验机构名称：广东省连州市疾病预防控制中心

检验机构地址：广东省连州市巾峰路 28 号

邮 政 编 码：513400

电 话：0763—3178722

质量投诉电话：0763—6636366