



- 注:
- 本工程为多层公共建筑,耐火等级二级。规范要求防火分区最大允许建筑面积为 2500m²,本工程每层面积未超 2500m²,满足规范要求,所以每层为一个防火分区。
 - 本项目首层设有两个安全疏散口,首层使用人数为33人,所需疏散宽度:33人×1.0m/100人=0.33m,两个疏散口净宽度分1.80m,共计疏散宽度为:1.90×2=3.80m>1m,满足规范要求。
 - 本工程已设置自动喷水灭火系统,医疗建筑位于袋形走道两侧或近端的疏散门到最近安全出口的直线距离是20×(1+0.25%)=25m。本工程首层近端的疏散门到最近安全出口的直线距离是19.70m,满足规范要求。

B、C栋首层改造平面图 1:100

本层装修面积:537.68m²

广东启源建筑工程设计院有限公司		建筑工程甲级设计证书号 A244072746	
审定	朱碧娟	建设	连州市残疾人联合会
项目设计	汤艳波	单位	连州市残疾人康复中心消防整改项目B、C栋
审核	苏慧	工程名称	B、C栋首层改造平面图
校对	胡毅	图纸内容	
专业负责	胡毅	日期	2024.06
设计	林晓娟	图号	JZ-02